

質 問 回 答 書

件 名	河南町立 2 小 1 中学校 照明 L E D 化工事実施設計業務委託
-----	-------------------------------------

	質 疑 内 容	回 答 内 容
1	建築 CAD データ、既存照明図面は頂けないでしょうか。	建築 CAD データについては、配置図、各階平面図、立面図及び断面図等がございます。また、既存照明図面については、一部ございますので、別添をご参照ください。
2	質疑箇所：業務内容 照明器具 LED 化にあたっては分電盤や配管配線の改修までは見込まないとの考えでよろしいですか？	お見込みのとおりです。
3	質疑箇所：数量調書・間接業務費 特別経費で PCB 含有量試験を各 1 箇所計 2 検体を見込んでいますが、この試験対象の機器はなんですか？	安定器等の銘板情報から PCB の含有が判定できない際や、含有を否定できない場合など、検査を実施するため、2 検体分の費用を計上しています。