

平成 2 4 年度第 2 回河南町入札監視委員会 議事概要

開催日時	平成 25 年 2 月 26 日（火）13 時 30 分から 15 時 10 分
開催場所	河南町役場庁舎 2 階庁議室
出席者	委員 3 名 副町長、総務部長、総合政策部長、まち創造部長・育部理事、出納室長、契約検査室長、上下水道課長、契約検査室職員 2 名
議事概要	<p>平成 24 年度第 2 回河南町入札監視委員会の概要は、次のとおりです。</p> <p>1．指名停止措置の運用状況について</p> <p>平成 24 年 8 月 1 日から 12 月 31 日までの 6 件の指名停止措置について事務局から報告がありました。</p> <p style="padding-left: 2em;">主な質問及び意見</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ の案件、代表者の交代の手続はどのようにすればよかったのか。交代は入札日の直前等も考えられるが。 <p>（回答）この場合、開札までに代表者交代の手続きをとるべきであった。交代が直前の場合、役員会の議事録等で確認するなど、ケースバイケースの対応となる。個人ではなかなか難しいが、法人の場合、代表権のあるものが複数いる場合はすぐに変更手続をとることも可能であり、事業者としてのリスク管理の問題と考える。</p> <p>2．談合情報等の処理状況について</p> <p>平成 24 年 8 月 1 日から 12 月 31 日までの間に談合情報はありませんでした。</p> <p>3．入札・契約状況及び抽出事案について</p> <p>平成 24 年 8 月 1 日から 12 月 31 日までの 5 ヶ月間に本町が契約締結した 130 万円を超える工事、50 万円を超える委託及び 80 万円を超える物品購入の入札・契約状況の報告があり、対象契約案件 64 件の中から任意抽出された次の 4 件の概要、入札の経緯、落札者の決定等について契約検査室及び担当部局より説明し、審議が行われました。</p> <p style="padding-left: 2em;">抽出事案</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 河南町立中央保育園地震補強工事 （不調） -2 河南町立中央保育園地震補強工事 （契約金額 17,850,000 円） 汚水実施設計委託 2 4 - 公 1 工区 （契約金額 1,676,850 円） 公金収納に係る口座振替データ集中（分割統合）業務委託（単価契約）（契約金額 4,882,500 円） 寺田池ハザードマップ作成委託業務 （契約金額 2,625,000 円） <p style="padding-left: 2em;">主な質問及び意見</p>

-1、 -2 の抽出事案について

・ 応札者が2者となっており、この少なさをどのようにとらえるのか
(回答) 積算は国の基準により行っており問題はないと考える。

地震補強の場合、他の市町村においても応札者が少ない。補強箇所の改修であるので作業量が少なく工種が多いため、利益率が少ないのも原因であると考え。また、保育園を運営しながらの工事となるため敬遠された感がある。

・ 幼児への配慮は入札公告等に出ているのか。

(回答) 入札公告には出していないが、仮設計画図を見れば建築業者であれば分かる。後日、業者から園児対応が非常に難しいという話を聞いている。

・ 業者は役所に対して何かメッセージがあるのではないかと。再々入札で金額を上げれば応札があった。これは役所側も考えないといけない。

(回答) 設計の精度を上げるということは常に行わなければいけない。

・ 応札のあった2者は、再度の入札時に対象を広げた範囲か。

(回答) はい。

結果的には複数工事をまとめてスケールメリットを出す等は考えられるが、当初からその判断はむずかしい。

の抽出事案について

・ 落札率の低さをどう捉えているのか。

(回答) 近年下水道管渠の設計では落札率が30%を割っている。人件費の占める割合が大きい中でその部分で頑張った結果であると考え。業務内容では特に問題は起こっていない。積算については国費補助事業であるため、国の歩掛を使わざるを得ない。

・ 技術士の報酬として考えると、このような安値で出来るのかとも思う。手抜き等があるのではないかと。最低制限価格の設定が必要かもしれない。

(回答) 最低制限価格を設定してほしいという声はあります。必要最低限のものしか満たさずに業務成果を出してくるケースはあり、叩き合いになっている認識はあります。

の抽出事案について

・ 応札額に開きがあるが、金額内訳としてどの部分の価格が低いのか。

(回答) 金融機関と伝送業者向けの月額基本手数料に大きな差があります。

・ 伝送サービス手数料は従量制か

(回答) 従量制です。

落札業者からは他市町村でシェアを奪われたため、河南町で挽回したと聞いています。

の抽出事案について

・ ため池の堤が決壊するほどの災害なら、他にも被害があると思うが、それは対象ではないのか。

(回答) ため池の耐震調査は大阪府において実施しています。この事業はため池下流域の住民向けの資料作成という事業です。

・ 被害想定は市町村区域を超えるが、隣接の市民には周知するのか。

(回答) 近隣市危機管理担当部署に業務成果を渡します。

・今後、他のため池でも順次実施するのか。

(回答) 今回は府内でも初めての事業で、府も町も手探りという感は強いが、今後も継続していく。

審議の結果

抽出審議した 4 件の案件について、入札及び契約状況は概ね適正な手続で行なわれたと認められました。

4 . 委員会による意見の具申又は勧告

無し

5 . その他

特になし

6 . 問い合わせ先

河南町総務部契約検査室 電話番号 0721-93-2500 (内線 360・361)